

**25/1984 Zb.**  
**VYHLÁŠKA**  
Slovenského úradu bezpečnosti práce  
z 22.decembra 1983  
na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach  
Zpracovaná zmena vyhlášky č. 75/1996 Z.z.

**§ 16**

**Odborné prehliadky kotolní**

(1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odborné prehliadky kotolní (ďalej len "prehliadky"):

- a) pred uvedením kotolne do prevádzky,
- b) po každej generálnej oprave a rekonštrukcii kotlov,
- c) pri zmene druhu paliva,
- d) vždy po jednom roku prevádzky kotolní,**
- e) pri sezónnej prevádzke pred začiatkom každej sezóny.

(2) Prehliadky kotlov s menovitým tepelným výkonom **nad 100 kW** môže vykonávať iba odborný pracovník.

*(\* Podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. v dnešnej dobe sa odborný pracovník = revízny technik – je to len zmena pojmov.)*

(3) Pri prehliadkach **sa vychádza** z revíznych správ:

*(\* Podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. v dnešnej dobe sa revízna správa = odborná prehliadka – je to len zmena pojmov.)*

- tlakových zariadení,
- zdvíhacích zariadení,
- elektrických zariadení
- plynových zariadení

a z ďalších podkladov (napr. zápisnica o **predchádzajúcich prehliadkach, prevádzkový denník**). Pri prehliadkach sa zisťuje najmä **vonkajší a vnútorný stav kotlov, stav zabezpečovacieho zariadenia, horákov, čerpadiel, nádrží, zariadenia na úpravu vody, zauhľovacieho a odpopoľňovacieho zariadenia.**

(4) O výsledku prehliadok sa vyhotoví zápisnica, ktorú prevádzkovateľ uschováva po dobu **päť rokov.**