



# NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

040 01 Košice, Masarykova 10

+  
Ing. Dušan Vesek  
INTERKONTAKT s.r.o.  
Mierová 129  
821 05 Bratislava  
+  
+

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
	2016/5526	Ing. Gecelovská, PhD.	31. 03. 2016
	NIP/NIP_ORIP/BEZ/2016/3153	055/79 79 918	

## Vec

### Žiadosť o stanovisko k vykonávaniu úradných skúšok kompaktných zariadení

Na Národný inšpektorát práce bola dňa 22. 03. 2016 doručená Vaša žiadosť o stanovisko vo veci, či je potrebné vykonávať úradné skúšky certifikovaných kompaktných chladiacich zariadení. Vo svojej otázke zdôrazňujete, že sa jedná o zariadenia označené značkou CE a ktoré sa pripoja na elektrickú sieť a potrubie bez zásahu do chladiacich okruhov.

Národný inšpektorát práce zaujíma k Vašej otázke nasledovné stanovisko:

Problematiku chladiacich zariadení čo sa týka problematiky BOZP upravuje vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej vyhláška).

V § 2 ods. 2 vyhlášky je uvedené, že v prípade, ak technické zariadenia sú určenými výrobkami, vtedy sa na nich vyhláška do ich uvedenia do prevádzky nevzťahuje. Chladiace zariadenia sú určenými výrobkami ako strojové a tlakové zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom.

Z uvedeného vyplýva, že pred ich uvedením do prevádzky nie je potrebné vykonať na kompaktnom chladiacom zariadení žiadne odborné prehliadky alebo odborné skúšky (vrátane úradných skúšok) podľa vyhlášky.

V zmysle § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov za bezpečnosť výrobku zodpovedá výrobca alebo dovozca, ktorý posudzuje pred uvedením na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi.

Poznámka: Ak nemožno identifikovať výrobcu alebo dovozcu, za splnenie podmienok uvedenia výrobku na trh zodpovedá distribútor.

Označenie CE umiestnené na výrobku deklaruje, že zariadenie spĺňa bezpečnostnotechnické požiadavky. V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. je možné označenie CE umiestniť

na výrobok, len ak bolo vydané na výrobok alebo ak je ku každému výrobku priložené vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskeho spoločenstva.

Upozorňujeme, že táto odpoveď sa nevzťahuje na overovanie technického stavu elektrickej inštalácie a externých rozvodov nebezpečného plynu/kvapaliny.

S pozdravom

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE  
040 01 Košice, Masarykova 10  
-2-



Mgr. Miroslava Skičková  
riaditeľka odboru riadenia inšpekcie práce